

9 JANUARI 1991. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen, waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden en waar mag gerookt worden.

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de gesloten plaatsen, bedoeld in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen, waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden en waar effectief mag gerookt worden. Wanneer het rokers- en het niet-rokersgedeelte van die plaatsen rechtstreeks met elkaar in verbinding staan zijn de bepalingen van toepassing op de totale oppervlakte van het rokers- en van het niet-rokersgedeelte.

Art. 2.

In de in artikel 1 bedoelde plaatsen moet een rookafzuigstelsel of een verluchtingssysteem geïnstalleerd zijn dat zodanig kan werken, dat het minimale verversings- of zuiveringsdebiet van de in deze plaats aanwezige lucht, uitgedrukt in kubieke meter lucht per uur, ten minste gelijk is aan :

O X 15

waar O = de totale oppervlakte in vierkante meter van de plaats, afgerond op de hogere eenheid.

Het aldus bekomen luchtverversings- of zuiveringsdebiet wordt afgerond naar het lagere honderdtal.

Voor de berekening van het luchtverversings- of zuiveringsdebiet worden in de totale oppervlakte van de plaats begrepen :

- de volledige oppervlakte van de plaats die voor het verbruik dient, de eventuele dansvloer inbegrepen;
- de oppervlakte van en achter de toonbank of bar.

Voor deze berekening worden in de totale oppervlakte van de plaats niet begrepen :

- de plaatsen die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn, zoals keukens, bergingen;
- tussenruimten, trappen en andere gedeelten van de plaatsen, die normaal niet voor het verbruik dienen.

Art. 3.

Voor de berekening van het luchtverversings- of zuiveringsdebiet mogen de debieten van de verschillende toestellen opgeteld worden.

Voor de toepassing van dit besluit worden toestellen, die de lucht zuiveren door middel van een filter of van een electrostatische of ionisatiefilter, als luchtverversingstoestel beschouwd.

Art. 4.

§ 1.

De toestellen moeten zodanig geplaatst worden, dat :

- 1° zij een maximaal verversings- of zuiveringsrendement hebben;
- 2° dat geluids- en toechthinder voor de gebruikers vermeden wordt;
- 3° dat het aanzuigen van onzuivere lucht uit schoorstenen, keukens of andere bronnen vermeden wordt.

§ 2.

De toestellen moeten voorzien zijn van een vermelding, die het potentieel debiet per uur vermeldt. Deze vermelding mag voorkomen op de gebruiksaanwijzing of op een ander bericht, op voorwaarde dat deze in het lokaal aanwezig is.

Art. 5.

De toestellen moeten zodanig gebruikt en onderhouden worden, dat ten allen tijde een maximaal rendement kan bekomen worden.

Zij moeten in werking zijn wanneer er zich verbruikers in de plaatsen bedoeld in artikel 1 bevinden.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1991.